



改番	来歴	担当	検閲
△			



防爆構造の記号 ; d2G4
 塗 装 色
 外面マンセル ; 7.5BG6/1.5
 内面マンセル ; 7.5BG6/1.5
 重 量 ; 40 kg
 製 作 数 ; 台
 型式検定合格番号 ; 第*****号

7	ターミナルスタッド			最大数 50P
6	中板	SGCC	1	
5	端子箱用ボルト	SUS304	10	M8 SW, PW付
4	本体用ボルト	SUS304	16	M10 SW, PW付
3	端子箱用カバー	AC7A-F	1	
2	本体用カバー	AC7A-F	1	
1	本 体	AC7A-F	1	
部 番	部 品 名	材 質	1台分数量	備 考

承認	検図	尺度 1/4	型式 STW-NF50/LB50
設計	製図	名称 耐圧防爆構造 制御器	
島田電機株式会社		図番 DA	改番 △